

靜宜大學改善室內空氣品質管理措施

民國 109 年 02 月 11 日主管會報通過

一、室內通風管理措施：

空間種類	開窗通風時間	開窗通風時段
辦公室	20 分鐘	上午 10:00、下午 15:00
教室	30 分鐘	上課時間
會議室	30 分鐘	會議時間
實驗室	30 分鐘	上午 10:00、下午 15:00
研究室	20 分鐘	上午 10:00、下午 15:00
體育館	30 分鐘	上午 10:00、下午 15:00
圖書館	30 分鐘	上午 10:00、下午 15:00
餐廳	30 分鐘	上午 10:00、下午 15:00
廁所	全時段	全時段

二、配合事項：

- (一) 開窗通風方式為同時打開距離的最遠的兩個窗，以提高通風效率。
- (二) 密閉空間、使用中央空調的空間，開窗通風時間需再延長一倍。
- (三) 空氣品質指標達紅色警戒時，開窗通風時間得減少二分之一時間。
- (四) 避免使用空調，以降低群聚感染機率。